

淡路介護老人福祉施設ビハーク
GHP更新 仕様書

No.	品目	規格	メーカー	数量	備考
1	1F系統 GHP室外機 厨房単独	YNZP280L1 NB	ヤママー	1基	同等規格の他社製品でも可
2	1F系統 GHP室外機 厨房以外	YNZP850L1 NB	ヤママー	1基	同等規格の他社製品でも可
2	2F系統 GHP室外機	YNZP710L 1NB	ヤママー	2基	同等規格の他社製品でも可
3	3・4F系統 GHP室外階	YNZP710/850L 1 NB	ヤママー	各1基	同等規格の他社製品でも可
4	全系統の室外機に連動する室内機	図面参照		74台	詳細は図面による

上記仕様への設備更新において発生する、「既存設備の撤去・廃棄」「機器の運搬」「据え付け」「試運転調整」「各種配管」「電気工事等」「各種申請書類」「図面作成」も入札に含む。